



VKF Technische Auskunft Nr. 30410

Inhaber /-in
UNILIN insulation
Waregemstraat 112
8792 Desselgem
Belgium

Hersteller /-in
UNILIN insulation
8792 Desselgem
Belgium

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt UTHERM PREMIUM LE (DECKSCHICHT ALKALIBESTÄNDIG)

Beschreibung Wärmedämmplatten aus Polyisocyanurat-Schaum (PIR), zweiseitig kaschiert mit Aluminiumverbundfolie (D=0.15mm), RD=32kg/m³, D=30mm-160mm

Anwendung RF3 (cr)

Unterlagen Efectis Nederland, Bleiswijk: Prüfbericht '2018-Efectis-R000470' (04.2018), Klassifizierungsbericht '2018-Efectis-R000471' (04.2018); Hersteller: Leistungserklärung 'UTHERM PREMIUM LE v2' (30.05.2020)

Prüfbestimmungen EN ISO 11925-2

Beurteilung Klassifizierung E

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 07.09.2023
Ersetzt Dokument vom 28.06.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler